



171000110480



检验检测报告

TEST REPORT

No. : (2023)CJ-WT-HY0330



产品名称
Product Name

水处理剂 氯化亚铁

受检单位
Inspected Party

委托单位
Entrusting Party

无锡金鹏水处理有限公司

生产单位
Manufacturer

无锡金鹏水处理有限公司

检验类别
Test Kind

委托检验

常州检验检测标准认证研究院

Changzhou Institute of Inspection Testing Standardization and Certification

常州检验检测标准认证研究院

Changzhou Institute of Inspection Testing Standardization and Certification

检验检测报告

TEST REPORT

No.: (2023)CJ-WT-HY0330

共 2 页 第 1 页

产品名称 Product Name	水处理剂 氯化亚铁		商标 Trademark	_____	
生产日期/批号 Production Date/Batch No.	____/____		规格型号 Model & Type	液体	
受检单位/地址/电话/邮编 Inspected Enterprise/Add/Tel/Zip	____/____/____/____				
委托单位/地址/电话/邮编 Entrusting Party/Add/Tel/Zip	无锡金鹏水处理有限公司/无锡市惠山区钱桥街道胜丰村/15961177339/_____				
生产单位/地址/电话/邮编 Manufacturer/Add/Tel/Zip	无锡金鹏水处理有限公司/无锡市惠山区钱桥街道胜丰村/15961177339/_____				
样品数量 Sample Quantity	500mL	样品编号 Samples list No.	Y(2023)CJ-WT-HY0330		
样品状态 Sample Description	符合检验要求	样品到达日期 Samples Arrival Date	2023-06-26		
样品等级 Grade	_____	检验检测类别 Test Kind	委托检验	检验检测日期 Test Date	2023-06-26~ 2023-06-29
检验检测与 判定依据 Test Standard(s)	HG/T 4538-2022 《水处理剂 氯化亚铁》				
检验检测结论 Conclusion	经检验, 所检项目符合HG/T 4538-2022标准规定的要求。 (检验检测机构盖章) Test institution (Sealing) 签发日期 2023-06-29				
检验检测地点 Address	常州检标院·西湖路				
备注 Note	_____				

批准: 沈科

审核: 刘忆

主 检: 钱晶莹子

Approval:

Proofreader:

Major tester: 钱晶莹子

职 务: 授权签字人

post: Authorized signatory

检 验 检 测 结 果

Test Results

No. : (2023)CJ-WT-HY0330

共 2 页 第 2 页

序号 No.	检 验 检 测 项 目 Test Items	单位 Unit	技 术 要 求 Standard Requirements	检验检测结果 Test Results	单项评价 Item Evaluate
1	外观	—	绿色或黄绿色液体	符合	合格
2	氯化亚铁(以 FeCl_2 计)的质量分数, %	—	≥ 22.7	24.9	合格
3	酸不溶物的质量分数, %	—	≤ 0.20	0.09	合格
4	硫酸盐(SO_4^{2-})的质量分数, %	—	≤ 0.5	0.3	合格
5	游离酸(以 HCl 计)的质量分数, %	—	≤ 3.0	2.1	合格
6	氨氮(以 N 计)的质量分数, %	—	≤ 0.05	0.02	合格
7	铁(Fe) (III)的质量分数, %	—	≤ 0.40	0.15	合格
8	砷(As)的质量分数, %	—	≤ 0.0005	0.0001	合格
9	铅(Pb)的质量分数, %	—	≤ 0.002	0.0005	合格
10	汞(Hg)的质量分数, %	—	≤ 0.00002	未检出 检出限0.1mg/kg	合格
11	镉(Cd)的质量分数, %	—	≤ 0.0005	0.0001	合格
12	铬(Cr)的质量分数, %	—	≤ 0.005	0.0004	合格
13	锌(Zn)的质量分数, %	—	≤ 0.05	0.01	合格
14	铜(Cu)的质量分数, %	—	≤ 0.01	0.002	合格
15	镍(Ni)的质量分数, %	—	≤ 0.005	0.001	合格
备注					

